

ZAMAWIAJACY:

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej e Słupsku
76 - 200 Słupsk
ul. Partyzantów 31 a
tel/fax 59 8425674, www.bgsww.slupsk.pl
NIP-839-17-76-423, REGON-000678239

Słupsk, 17 kwietnia 2020 rok

Znak sprawy : L.dz./BGSW/ ZO / 01 / 04 / 83 / 2020 r.

Dotyczy : zamówienia na „Wymianę oświetlenia w pomieszczeniach sali wykładowej i sali wystawowej na I piętrze oraz oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych budynku Centrum Aktywności Twórczej w Ustce”

**Wyjaśnienia Treści
Zaproszenia do Złożenia Oferty
w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (tj. [Dz.U. z 2019 r. poz. 1843](#)) z póź.zm.)**

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Zaproszenia do Złożenia Oferty w postępowaniu na „Wymianę oświetlenia w pomieszczeniach sali wykładowej i sali wystawowej na I piętrze oraz oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych budynku Centrum Aktywności Twórczej w Ustce”, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- **Treść pytania nr 1 :**

Czy można wykorzystać istniejące zasilania z tablicy bezpiecznikowej do włączników światła ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, że można wykorzystać istniejące zasilanie z tablicy bezpiecznikowej do włączników światła.

- **Treść pytania nr 2 :**

Proszę o wyszczególnienie opraw awaryjnych o ilość oraz o ich typ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dokonuje doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia pkt.4.3 w zaproszeniu do składnia ofert, któremu nadaje nowe brzmienie o treści : Wymiana niesprawnych wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe K1 i k2) : na oprawy typu plafoniera LED. Oprawy dwufunkcyjne, autonomiczne, z co najmniej jednogodzinnym zasilaniem z wbudowanych akumulatorów, wielkością i kształtem zbliżone do istniejących. Moc opraw przy oświetleniu podstawowym – nie mniej niż 12 W, przy oświetleniu awaryjnym 2W. Ostateczny wybór opraw wymaga akceptacji Zleceniodawcy. **Ilość opraw do wymiany ogółem – 28 sztuk**

W tym dla przykładu :

Oprawa ośw. awaryjnego, źródło światła - LED, kształt - okrągła o parametrach:
Moc oprawy 12 lub 15W, czas pracy awaryjnej min. 1h, typ pracy - dwuzadaniowy, źródło zasilania - własna bateria (akumulator), strumień świetlny zasadniczy nie mniejszy niż 1340 lm, strumień świetlny w trybie awaryjnym 10% strumienia zasadniczego. Kolor biały, materiał - tworzywo sztuczne, klosz tworzywo sztuczne opalizowany, średnica oprawy 300 mm, funkcja SA - sieciowo-awaryjna
Temperatura barwowa - barwa światła 4000 K

Ilość sztuk - 13 .

Oprawa ośw. awaryjnego źródło światła - LED, kształt - kwadratowa o parametrach :
Moc oprawy 12 lub 15W, czas pracy awaryjnej minimum 1h, typ pracy – dwuzadaniowy, źródło zasilania – własna bateria (akumulator), strumień świetlny zasadniczy nie mniejszy niż 1150 lm, strumień świetlny w trybie awaryjnym 10% strumienia zasadniczego. Kolor biały, materiał - tworzywo sztuczne, klosz tworzywo sztuczne, opalizowany. Długość i szerokość oprawy minimum 280 mm, funkcja SA - sieciowo-awaryjna
Temperatura barwowa – barwa światła 4000 K

Ilość sztuk – 15 .

Ilość wszystkich opraw awaryjnych : okrągłych i prostokątnych – 28 sztuk

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać Certyfikat – CNBOP.

Po zamontowaniu opraw oświetlenia awaryjnego należy wykonać badania elektryczne - pomiar natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe)

- W związku z koniecznością równomiernego oświetlenia pomieszczenia sali wystawowej na I piętrze obiektu CAT w Ustce, Zamawiający wyjaśnia iż istnieje konieczność montażu dwóch sztuk szyn trójfazowych o długości 6 mb każda.

Ilość lamp ogółem 10 sztuk

Szynoprzewody – 2 sztuki (długość każdej sztuki - 6 mb)

Zamawiający w załączeniu przekłada aktualizację Załącznika Nr 5 - Rysunek Nr 2

Po zamontowaniu oświetlenia na szynoprzewodach należy wykonać badania elektryczne – pomiar izolacji i skuteczności ochrony od porażień szynoprzewodów.

W związku z udzielonymi zmianami Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert do **dnia 23.04.2020 roku, do godz. 15.00**

Dyrektor
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej
w Słupsku
(-) *Edyta Wolska*